

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj



Kort fortalt

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Certifikatet er gyldigt i Norge, Finland og Danmark. Flere forsikringselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et certifikat på kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes certifikat hos DBI, hvis faglæreren, der gennemfører AMU-kurset, har et gyldigt instruktørcertifikat hos DBI.

Hold

15-06-2026

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Banegårdsvej 2 7620 Lemvig

1 dag Daghold

22-06-2026

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Bøgekildevej 26 8361 Hasselager

1 dag Daghold

06-08-2026

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Håndværkervej 9 8800 Viborg

1 dag Daghold

Yderligere 5 hold

Kontakt



Ann Holm Otkjær
Kursussekretær
8950 3347
ahpe@mercantec.dk

Kursuspris

AMU:

DKK 218,00

Uden for målgruppe:

DKK 1.158,55

Tilmelding



Fag: Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Fagnummer: 45141	Varighed 1 dag
AMU-pris: DKK 218,00	Uden for målgruppe: DKK 1.158,55

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Beskrivelse: Deltageren kan:

Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.

Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.

Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.

Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.

Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.

Foretage brandslukning på arbejdspladsen.