

Verifikation af elektriske installationer

Kort fortalt

Efter kurset kan deltageren foretage verifikation af en elektrisk installation jævnfør gældende lovgivning. Verifikation - Måleteknik - Eftersyn og afprøvning - Kvalitetssikring - KLS

Fag: Verifikation af elektriske installationer

> Fagnummer:

49534

> Varighed:

2 dage

> AMU-pris:

DKK 256,00

> Uden for målgruppe:

DKK 1.651,40

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for at kunne udføre slutkontrol på elinstallationer. Det anbefales, at deltagerne har gennemført følgende kurser: Elektrikeruddannelse eller har tilsvarende kompetencer.

Beskrivelse: Efter kurset kan deltageren foretage verifikation af en elektrisk installation jævnfør gældende lovgivning.

Det betyder at:

Deltageren har viden om bekendtgørelse 1082, samt DS/HD 60364-6, vedrørende eftersyn, afprøvning og rapportering. Deltageren kan gennemgå en elektrisk installation for fejl og mangler med udgangspunkt i overstående bekendtgørelse og standard. Deltageren kan efterse en elektrisk installation samt udføre de målinger, der er påkrævet i DS/HD 60364-6. Deltageren kan med udgangspunkt i ovenstående anvende egnede måleinstrumenter til at udføre målinger, samt kontrollere måleresultater mod DS/HD 60364-6. Deltageren kan udfylde et slutkontrolskema på baggrund af resultater fra eftersyn og afprøvning.

> Kontakt

Emilie Topp Fyllgraf
89503331
emfy@mercantec.dk

> Kursuspris

AMU:
DKK 256,00

Uden for målgruppe:

DKK 1.651,40

> Tilmelding